



**ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
СП МОСКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДЮРТЮЛИНСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
НА ПЕРИОД С 2012 ГОДА ПО 2027 ГОД**

Приложение 3 к Книге 2

Тепловые нагрузки потребителей

Москово, 2013

СОДЕРЖАНИЕ

Котельная №1	3
Котельная №2	4

Тепловые нагрузки потребителей в зоне действия котельной №1

Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч
4 кв. жилой дом	0,031753	-	-
4 кв. жилой дом	0,037699	-	-
Дом	0,022413	-	-
Дом культуры	0,094536	-	-
Квартиры школы	0,011505	-	-
Магазин	0,008727	-	-
Магазин	0,005532	-	-
Пристройка	0,183505	-	-
Сбербанк России	0,00191	-	-
Сельсовет	0,031575	-	-
Спортивный комплекс	0,081965	-	-
Школа	0,070202	-	-

Тепловые нагрузки потребителей в зоне действия котельной №2

Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч
4 кв. жилой дом	0,037699	-	-
6 кв. жилой дом	0,037699	-	-
63 кв. жилой дом	0,351961	-	-
Аптека	0,0020273	-	-
Больница	0,021335	-	-
Ветеринарная станция	0,002193	-	-
Гараж	0,003563	-	-
Гараж	0,039351	-	-
Гостиница	0,025281	-	-
Детский сад	0,102053	-	-
Здание конторы	0,01013	-	-
Магазин	0,001095	-	-
Общежитие	0,08067	-	-
Почта	0,003371	-	-
Психиатрическая больница	0,177546	-	-